

Tekniskt utskott

2010-11-04

Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-10.30

Beslutande Roland Waern (m), ordförande
Gunilla Schollin-Borg (mp), ledarmot
Raymond Asp (s), ledarmot

Övriga deltagande Anna Ahlström, Va-ansvarig
Joakim Malmdal, tf. teknisk chef
Lena Carsson, sekreterare

Utses att justera Raymond Asp Paragrafer § 101

Underskrifter Sekreterare
Lena Carlsson

Ordförande
Roland Waern

Justerande
Raymond Asp

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Tekniskt utskotttt

Sammanträdesdatum 2010-11-04

Datum för anslags uppsättande 2010-11-04 Datum för anslags nedtagande 2010-11-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift
Lena Carlsson

Tekniskt utskott

2010-11-04

TU § 101

DNR: TVA.2007.124

Ruda avloppsreningsverk, förslag till renovering

Ordföranden Roland Waern redovisade de olika alternativ gällande Ruda avloppsreningsverk, enligt nedan:

<u>Alternativ</u>	<u>Investering</u>	<u>Driftkostnad</u>
Överföringsledning	14,4 milj.	1,5 milj.
Upprustning av bef. Reningsverk	4,0 milj.	0,7 milj.
Ny anläggning		
SBR	10,9 milj.	1,2 milj.
Kontaktstabilisering	11,8 milj.	1,3 milj.
Biorotor	11,9 milj.	1,2 milj.

Tekniska utskottets förslag

Tekniska utskottet ställer sig bakom en ny anläggning enligt SBR-teknik.

Tekniska utskottet föreslår att KF upphäver beslut om överföringsledning mellan Ruda och Högsby § 159, dat 2007-09-20.

Kostnaden uppgår till ca 10 milj. kr. Tekniska utskottet äskar ytterligare 6 milj. kr. utöver de redan beviljade 4 milj. kr.

Tekniska utskottet föreslår KS att ta ett igångsättningsbeslut för projektering och upphandlingsunderlag angående Ruda avloppsreningsverk.

Beslutsunderlag.

Utredning, Förslag till utformning av nytt reningsverk, treatcon ab