



HÖGSBY
K O M M U N

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering



HÖGSBY | MÖJLIGHETERNAS KOMMUN

INSTRUKTIONER

Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens inventeringsformulär för lokaler. Checklisten är tänkt att kunna användas även vid inventering av privata fastighetsägares publika lokaler. Checklisten omfattar endast enkelt avhjälpna hinder och ska ses som ett första steg i arbetet för en ökad tillgänglighet. I skriften "Riktlinjer för tillgänglighet i kommun" kan du läsa mer om vad som kan göras.

Fastighetsägaren är ytterst ansvarig för de lokaler som finns på fastigheten. Det är kommunen (Tekniska förvaltningen) eller markägaren som ansvarar för allmänna platser.

Ta gärna kontakt med Tekniska förvaltningen, telefon 0491-290 00 för mer information.

- Ta med måttband, gärna en ljushetsmätare och BFS 2003:19 HIN 1. En ljushetsmätare kan beställas från Scandinavian Colour Institute AB, tel 08-617 47 00, www.ncscolour.com. Observera att för att kravet på ljushetskontrast ska vara uppfyllt räcker det inte med att färgerna är olika, t.ex. blå och röd, utan det krävs att de har olika ljushet (d.v.s. kontrast mot varandra) för att objektet lätt ska kunna uppfattas. Ljushetskontrasten bör vara minst 0,40 enligt NCS. Vid bedömning av ljusförhållandena m.m. bör man vara observant på att ljusförhållandena är beroende av när på dagen och vid vilken årstid inventeringen görs.
- Införskaffa gärna Boverkets "Enklare utan hinder" för fördjupning och bildexempel kring hur olika hinder kan avhjälpas (kan beställas på www.boverket.se).
- Gå runt fysiskt utanför och i lokalerna när frågorna besvaras. Börja utanför lokalen vid t.ex. närmaste parkeringsplats, trottoar eller gångväg.
- Om inventering inte är aktuell, t.ex. om ränndalar eller glasytor inte finns på den aktuella platsen, kan du stryka ett streck i rutan. För det fall du har flera objekt, t.ex. inredningar, där några uppfyller kraven men andra inte gör det bör detta framgå i rutan med anteckningar. Vänligen uppge de objekt som behöver åtgärdas.
- Passagemått vid dörr mäts när dörren är öppnad 90 grader. Dörrbladets tjocklek påverkar alltså det fria passagemåttet.
- Vid ja- och nej-frågor: Ett ja-svar innebär att kraven för tillgänglighet enligt BFS 2003:19, HIN 1 är uppfyllda. Om du svarar nej innebär det att det föreligger ett enkelt avhjälpbart hinder och att detta måste åtgärdas.
- Om möjligt: uppge datum för åtgärdande och uppskattad kostnad.

CHECKLISTA FÖR TILLGÄNGLIGHETSINVENTERING

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER

1.1 FASTIGHET

Fastighetsägare (namn, adress och telefon):

--

Lokalinnehavare (namn, adress och telefon):

--

Fastighetsbeteckning:

--

Byggnadens benämning:

--

Verksamhet som bedrivs i byggnaden:

--

Lokal/plats dit allmänheten äger tillträde:

--

År för nybyggnad och ombyggnad, och ev. kulturhistoriska värden:

--

1.2 INVENTERING

Inventerare och datum för inventering:

--

2. HANDIKAPPARKERING

Ja/nej:

Av- och påstigningsplats/trottoarkant (avfasad till 0-kant/lutning max 1:12/0,9 m bred):

Markbeläggning (fast/jämn/halkfri):

Lutning i längd- och sidled (högst 1:50):

Parkeringsyta (5 m eller 3,6 m bred/längd 7 m):

Belysning (ja/nej):

3. GÅNGVÄGAR OCH GÅNGYTOR

Markbeläggning (fast/jämn/halkfri):

Kontrastmarkering (0,40 NCS) av utstickande byggnadsdelar (under 2,20 m):

Fasta hinder i gångytan (kontrastmarkering – 0,40 NCS):

Cykelställ och andra flyttbara hinder (placering: utanför gångytan):

Nivåskillnader (lutning max 1:12/övertäckta/överbyggda/alternativ med ramp, hiss eller trappor/kontrastmarkering – 0,40 NCS):

Ledstråk (visuellt/kännbart):

4. TRAPPOR

Kontrastmarkering (0,40 NCS) (det första och sista trappsteget):

Kontrastmarkering (0,40 NCS) av fribärande trappor (upptill och nedtill):

Kontrastmarkering (0,40 NCS) av fasta hinder i trappan:

Ledstång (på båda sidor/greppvänlig 40 mm/kontrasterande färgsättning/oavbruten/0,30 meter förbi översta och nedersta trappstegets framkant/höjd 70 eller 90 cm):

Ingen förekomst av svårupptäckta hinder på lägre höjd än 2 m i trappan:

Belysning (ja/nej):

5. RAMPER

Beläggning (fast/jämn/halkfri):

Bredd (minst 1,3 m):

Lutning (max 1:12)/längd (max 6 m utan avbrott)/vilplan (ja/nej):

Kontrastmarkering (0,40 NCS) av rampens början och slut (ja/nej):

Ledstång (båda sidor/kontrasterande färgsättning/greppvänlighet 40 mm/oavbruten/30 cm förbi början och slut):

Avåkningsskydd (4 cm):

6. HISSAR

Kontrastmarkering (0,40 NCS) av dörrens uppslagsyta:

Dörröppnare (0,8 m över golvyta/0,7 m från hörn eller dörrframkant):

Manöverpanel (0,8 m över golvyta/0,7 m från innervägg/utvinklad/relif):

Information (optisk eller akustisk våningsplanvisare/lättläst/bildsymboler/punktskrift):

Larm (kontrastmarkering av nödtelefon (0,40 NCS)/visuell och akustisk larmsignal):

7. DÖRRAR

Kontrastmarkering (0,40 NCS) av dörrblad/karm/glasytor:

Kontrastmarkering (0,40 NCS) av dörrens uppslagsyta:

Dörröppnare/porttelefon/ringklockor (0,8 m över golvyta/0,7 m från hörn eller dörrframkant/kontrastmarkering – 0,40 NCS):

Dörrhandtag (greppvänlig/kontrasterande färgsättning):

Tröskelhöjd (max 1 cm):

Dörrmattor/skrapgaller (infällda eller tunna utan snubbelrisk):

8. BELYSNING

Små skillnader i ljusstyrka till angränsande områden (ja/nej):

Avskärmad ljuskälla för att undvika bländande belysning (ja/nej):

Fast placering av ljuskällan (ja/nej):

Möjligt att avskärma besvärande dagsljus (ja/nej):

Behaglig ljusfärg (ja/nej):

9. HÖRBARHET

Bra akustik (ja/nej):

10. SITTPLATSER

Underlag (horisontell yta):

Sitthöjd (0,45-0,5 m):

Arm/ryggstöd (armstödshöjd 0,70 m):

Avstånd mellan sittplatser (100 m på gångväg/250 m i parker/viktiga träffpunkter):

Plats för rullstol/rullator bredvid sittplats (ja/nej):

11. SKYLTAR

Åtkomliga (ja/nej):

Logisk placering (vid dörr: på väggen på samma sida som dörrhandtaget):

Höjd (med underkant på 1,40 m över golvyta):

Färgkontrast (texten är kontrasterande mot bakgrunden):

Textstorlek (skyltar på avstånd: 70-100 mm/skyltar på nära avstånd: 25-40 mm):

Bildsymboler/relief/punktskrift (ja/nej):

12. RECEPTION OCH BESÖKSMÅL (OFFENTLIG PLATS)

Akustik (bra/dålig):

Ledstråk (visuellt/kännbart):

Skyltning (ja/nej):

Kontrastmarkering (0,40 NCS) av dörrarnas karmar, uppslagsytor och glasytor:

Kontrastmarkering (0,40 NCS) av fasta och utskjutande föremål:

Hörhjälpmedel för personer med hörselskada (ja/nej):

13. HANDIKAPPTOALETTER

Fri från trösklar (ja/nej):

Dörrlås (engreppslås)/draghandtag (0,6 m vågrätt 0,8 m över golvyta):

Toalettstol (sitthöjd 0,48-0,5 m inkl. sittring/sittring av hårt material):

Armstöd (uppfällbara/båda sidor/0,8 m höjd/0,6 m bred/toarullehållare):

Inredningsdetaljer (visuellt larm för hörselskadade/engreppsblandare/krok 0,8 m över golv /behållare för stomipåsar/avlastningshylla):

Tvättställ (0,8 m över golvyta/0,45 m mellan avloppsrör – sidovägg)/spegel (från 0,8 m till 1,8 m över golvyta)/torkmöjligheter (0,8 m över golvyta och 0,7 m till hörn):

14. TOALETTER

Engreppslås (ja/nej):

Engreppsblandare (ja/nej):

Avlastningshylla (ja/nej):

Behållare för stomipåsar (ja/nej):

15. BADPLATS

Handikapparkering (ja/nej):

Handikappanpassad omklädningshytt/toalett (ja/nej):

Hårdgjord förflyttningväg till vattenbrynet (lutning 1:50)/ramp till vatten (ja/nej):

Gungfria bryggor (ja/nej):

Kontrastmarkering (0,40 NCS) vid bryggor/trappor:

Ledstång (båda sidor/kontrasterande färgsättning/greppvänlighet 40 mm/oavbruten/30 cm förbi början och slut):

16. LEKPLATS

Lekredskap som tål belastning av vuxna och barn (ja/nej):

Rumslig indelning (ja/nej):

Kontrastmarkerade lekredskap (ja/nej):

Fallskyddsplattor/markbeläggning anpassad för rullstol/rullator (ja/nej):

Ingen förekomst av farligt mellanrum i trappor/ramper mellan 90/110 och 230 millimeter: